



Všeobecné podmienky a pokyny pre pripojenie na verejnú kanalizáciu v obci Lukavica

Podľa § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami.

Postup:

1. Žiadateľ vyplní tlačivo „**Ohlásenie drobnej stavby**“ a odovzdá na obecnom úrade. Ak predpokladaná prípojka bude prechádzať mimo majetku žiadateľa je potrebné uzavrieť s dotknutou osobou dohodu o zriadení časti kanalizačnej prípojky na cudzom pozemku.
2. Obecný úrad po prijatí „Ohlásenia drobnej stavby“ vydá písomné stanovisko – Oznámenie.
3. Žiadateľ podá „**Žiadosť o pripojenie na verejnú kanalizáciu**“, ku ktorej je potrebné doložiť list vlastníctva nie starší ako 3 mesiace.
4. Ak je k pripojeniu potrebná rozkopávka miestnej komunikácie, žiadateľ vyplní aj „**Žiadosť o rozkopávku miestnej komunikácie**“
5. Po súhlasnom stanovisku obce s pripojením na verejnú kanalizáciu a rozkopávku miestnej komunikácie (ak je potrebná) môže vlastník nehnuteľnosti začať realizovať potrebné práce (výkop, podsyp, montáž potrubia... pričom výkop sa NEZASYPE) v zmysle technických podmienok uvedených nižšie.
6. Po ukončení prác žiadateľ dohodne termín kontroly vykonaných prác starostom alebo pracovníkom povereným obecným úradom, ktorý skontroluje hlavne vodotesnosť potrubia a rozsah pripojenia. **Výkop pre prípojku musí ostať nezahrnutý, až kým sa prípojka neschváli.**
7. O vykonaní kontroly bude vypracovaný záznam.
8. Obecný úrad dňom vykonania kontroly pripojenia prípojky na verejnú kanalizáciu predloží vlastníčkovi k podpisu „**Zmluvu o odvádzaní odpadových vôd**“. Záznam z kontroly spolu so stavom vodomeru bude tvoriť súčasť zmluvy o odvádzaní odpadových vôd a začne fakturácia stočného.



Podmienky budovania a pripájania kanalizačnej prípojky:

1. Pre každú pripájanú nehnuteľnosť sa zásadne zriaďuje jedna samostatná prípojka. Odkanalizovanie dvoch a viacerých nehnuteľností jednou spoločnou kanalizačnou prípojkou je možné len v odôvodnených prípadoch a to so súhlasom správcu verejnej kanalizácie (obec Lukavica).
2. Do verejnej kanalizácie môže byť vypúšťaná výlučne splašková odpadová voda vznikajúca výhradne bežnou prevádzkou domácnosti, resp. činnosťou prevádzky nevýrobného charakteru. Do verejnej splaškovej kanalizácie nesmú byť pripojené dažďové zvodny, drenážne systémy a tiež nesmú byť vypúšťané odpadové vody cez domovú čistiareň, septik alebo žumpu.
3. Do verejnej kanalizácie možno vypúšťať odpadové vody s mierou znečistenia, ktoré zodpovedá prevádzkovému poriadku verejnej kanalizácie. Pre producentov z domácností a nerozhodujúcich producentov platia všeobecné limity znečistenia charakteristická pre komunálne odpadové vody (STN 75 6401).
4. Producent odpadových vôd nesmie do verejnej kanalizácie vypustiť obzvlášť škodlivé látky a škodlivé látky uvedené v zoznamoch v prílohe č. 364/2004 Z. z. o vodách.
5. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho len voda odobratá z verejného vodovodu, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa bude určovať podľa merania množstva dodanej pitnej vody z verejného vodovodu.
6. Ak sa množstvo odpadových vôd vypúšťaných do verejnej kanalizácie nemeria a tvorí ho voda odobratá z rôznych zdrojov vody, množstvo vypúšťaných odpadových vôd sa vypočíta podľa prílohy č. 1 k Vyhláske MŽP SR č. 397/2003 Z. z.

Technické podmienky:

1. Najmenšia menovitá svetlosť potrubia kanalizačnej prípojky je DN 150. Pre kanalizačné prípojky DN 200 je potrebný súhlas správcu kanalizácie, Obecný úrad.
2. Najmenší dovolený sklon kanalizačnej prípojky a DN 150 je 2%, DN 200 je 1%.
3. Kanalizačná prípojka musí byť čo najkratšia, priama, v jednom sklone, z jedného druhu materiálu a rovnakého profilu a priemeru. V prípade nutnosti zmeny smeru alebo sklonu potrubia musí byť v každom bode zmeny vybudovaná kanalizačná šachta.
4. Kanalizačné prípojky môžu byť z plastových materiálov ako PVC, PP a PE..
5. Potrubie prípojky musí byť uložené v zhutnenom lôžku zo sypkého materiálu a takýmto materiálom obsypané do výšky 10 cm nad potrubím.
6. Na verejnú kanalizáciu sa nehnuteľnosť môže pripojiť len ak technické parametre prípojky a technické podmienky, týkajúce sa miesta a spôsobu napojenia, vyhovujú pre bezpečné prevedenie vypúšťaných odpadových vôd z nehnuteľnosti za každých okolností a kanalizačná prípojka vyhovuje podmienkam vodotesnosti, mechanickej a chemickej odolnosti.



OBEC LUKAVICA, OBECNÝ ÚRAD, LIPOVÁ 1409/1, 962 31 LUKAVICA

7. V prípade nepriaznivých výškových pomerov sa producent napojí na verejnú kanalizáciu výtlačným potrubím a odpadovú vodu dopravuje do revíznej kanalizačnej šachty prečerpávaním cez zriadenú domovú čerpaciu stanicu (čerpaciu šachtu) odpadových vôd. Akumulačná nádrž čerpacej stanice má mať maximálny objem 600 l, čo je cca jednodňová spotreba vody priemernej rodiny. V prípade väčších akumulčných nádrží ČS OV by odpadová voda, sústredená aj niekoľko dní v nádrži, zahnívala a zapáchala.
8. Kanalizačná revízna šachta sa osádza na hranici pozemku. Kanalizačné potrubie musí byť priamo napojené od nehnuteľnosti až do revíznej kanalizačnej šachty. Potrubie nesmie byť prerušené. To znamená nie prerušene do žumpy a odtiaľ vývodom do kanalizácie, žumpy musia byť vyradené z prevádzky. Revízna šachta môže byť nahradená čistiacim kusom.
9. Kanalizačná prípojka nesmie byť zrealizovaná tak, aby splašková voda pritekala do žumpy, septiku alebo domovej čistiarne, kde sa bude akumulovať a následne odtekať do kanalizačnej prípojky. V prípade nutnosti trasovania prípojky miestom týchto zariadení je potrebné ich odstrániť, resp. zasypať.
10. Do kanalizačnej prípojky sa nesmie prečerpávať obsah žump, septikov a domových čistiarní a vypúšťať látky chemického a biologického charakteru silnej koncentrácie.
11. Vlastník nehnuteľnosti je povinný udržiavať časť prípojky, ktorú vybudoval na vlastné náklady a vykonávať na nej opravy a údržbu.

Kontrolná činnosť:

1. Kontrolu dodržiavania stanoveného harmonogramu a technických podmienok povolenia vykonáva starosta obce alebo pracovník povereným obecným úradom .